



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И БРЕЙТОВСКОМУ
РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. № 1, E-mail: ond-nekouz@mail.ru

село Новый Некоуз
(место составления акта)

« 15 » июня 2021 года
(дата составления акта)

15 часов 50 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 30

19 мая - 15 июня 2021 года по адресу: 152730, Ярославская область, Некоузский район,
(место проведения проверки)

с. Новый Некоуз, ул. 30 лет Победы, дом № 14.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 30 от
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
13.05.2021 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица -

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский детский сад № 3
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе

(ИНН 7620004103, ОГРН 1027601494711), юридический адрес: 152730, Ярославская область,
Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, дом № 24 на объекте защиты юридического
лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования, расположенных по
фактическому адресу: 152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. 30 лет
Победы, дом № 14.

Продолжительность проверки: в период с 19 мая 2021 года по 15 июня 2021 года.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Некоузскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
и Брейтовскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** направлено в МДОУ Некоузский
детский сад № 3 13.05.2021 года по электронной почте – mdou-nekouz3@yandex.ru

(заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать

✓ 13.05.2021 (подпись)
дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) (фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Главный государственный инспектор Некоузского и
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов Александр Викторович, государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников Алексей Петрович

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ Некоузский детский сад № 3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного)

Бондарева Елена Александровна.

(представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

2) В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара объекта защиты выполнены не огнеупорным кабелем, что не соответствует нормативным требованиям.	Федеральный закон 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п. 2, 8	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
2.	Отсутствует, не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта защиты - здания МДОУ Некоузский детский сад № 3 выполненная в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила ПР в РФ п. 2, раздел XVIII (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
3.	Не обеспечено проведение обработки сгораемых деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка),	(Правила ПР в РФ п. 13 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
4.	На объекте защиты, помещения котельной оборудовано первичными средствами пожаротушения – огнетушителем ОУ-3 (порядковый номер № 15) с рангом тушения модельного очага пожара (ЗЗВ), что не соответствует действующим Правилам противопожарного режима в общественных зданиях согласно приложения № 1 к правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479.	Правила ПР в РФ п. 60, Приложение № 1 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
5.	На объекте защиты общий коридор эвакуационного пути загроможден мебелью.	Правила ПР в РФ п. 16 «ж» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
6.	На объекте защиты, на путях эвакуации через помещение раздевалки дошкольной группы № 1 дверь ведущая наружу из здания не	Правила ПР в РФ п. 26 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3,

	имеет возможности открывания изнутри без ключа.		заведующий Бондарева Е.А.
7.	На объекте защиты, на путях эвакуации через помещение дошкольной группы № 2 дверь ведущая наружу из здания не имеет возможности открывания изнутри без ключа.	Правила ПР в РФ п. 26 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
8.	Первичные средства пожаротушения размещенные на объекте защиты – огнетушители типа ОП-4, ОП-8 (порядковые номера № 13, 14, 16) размещены на полу без специальных подставок из негорючего материала, исключающие падение или опрокидывание.	Правила ПР в РФ п. 409 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
9.	Объект защиты не обеспечен в необходимом количестве знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающими пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила ПР в РФ п. 36 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 30/1/1 от 15.06.2021 года, протокол об административном правонарушении № 44 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 15.06.2021 года, форма проверочного листа (список контрольных вопросов) применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. № 88).

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов А.В.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 15 » 06 2021 г.

Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 16 » 08 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) законный представитель юридического лица: заведующий МКДОУ Мелодзский Д/е №3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

«15» 06 2021 год  (Е.А. Болодерева)

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, расшифровка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области