



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И БРЕЙТОВСКОМУ
РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. № 1, E-mail: ond-nekouz@mail.ru

село Новый Некоуз
(место составления акта)

« 15 » июня 2021 года
(дата составления акта)

15 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 29

19 мая - 15 июня 2021 года по адресу: 152730, Ярославская область, Некоузский район,
(место проведения проверки)
с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, дом № 24.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 29 от
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
13.05.2021 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица -

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский детский сад № 3
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
(ИНН 7620004103, ОГРН 1027601494711), юридический адрес: 152730, Ярославская область,
Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, дом № 24 на объекте защиты юридического
лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования, расположенных по
фактическому адресу: 152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул.
Юбилейная, дом № 24.

Продолжительность проверки: в период с 19 мая 2021 года по 15 июня 2021 года.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Некоузскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
и Брейтовскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: направлено в МДОУ Некоузский
детский сад № 3 13.05.2021 года по электронной почте – mdou-nekouz3@yandex.ru
(заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать

дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется) подпись, дата, время)

13.05.2021

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Главный государственный инспектор Некоузского и
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов Александр Викторович, государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников Алексей Петрович

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ Некоузский детский сад № 3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

Бондарева Елена Александровна.

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

2) В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	На объекте защиты, внутренние помещения (электрощитовая) и коридоры 1 и 2 второго этажей оборудованы первичными средствами пожаротушения – огнетушителями ОУ-3 (порядковый номер № 1, 5, 6, 9) с рангом тушения модельного очага пожара (34В,С,Е), что не соответствует действующим Правилам противопожарного режима в общественных зданиях согласно приложения № 1 к правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479.	Правила ПР в РФ п. 60, Приложение № 1 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
2.	Объект защиты не обеспечен в необходимом количестве знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающими пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила ПР в РФ п. 36 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
3.	На объекте защиты, в помещении дежурного персонала осуществляющего круглосуточное дежурство на объекте защиты в дневное и ночное время отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта.	Правила ПР в РФ п. 30 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479)	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
4.	На первом этаже объекта защиты, на путях эвакуации через помещение раздевалки персонала дверь ведущая наружу из здания не имеет возможности открывания изнутри без ключа.	Правила ПР в РФ п. 26 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
5.	На объекте защиты, в помещении, где расположен приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации отсутствует информация с перечнем	Правила ПР в РФ п. 10 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий

	помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи автоматической пожарной сигнализации.		Бондарева Е.А.
6.	На объекте защиты в помещении электрощитовой осуществляется хранение горючих материалов.	Правила ПР в РФ п. 35 «е» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.
7.	На объекте защиты, в подвальном помещении на цокольном этаже осуществляется хранение и складирование горючих материалов (мебели, оборудования).	Правила ПР в РФ п. 16 «б» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	МДОУ Некоузский детский сад № 3, заведующий Бондарева Е.А.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись проверяющего)



пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 29/1/1 от 15.06.2021 года, протокол об административном правонарушении № 43 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 15.06.2021 года, форма проверочного листа (список контрольных вопросов) применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. № 88).
(указываются документы, составленные в ходе мероприятия по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов А.В.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 15 » 06 2021 г.

Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 15 » 06 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) законный представитель юридического лица: заведующий МДОУ Некоузский детский сад № 3
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

« 15 » 06 2021 год Е.А. Бондарева (Е.А. Бондарева)
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, расшифровка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области